

Plan bij voorkeur een vaste dag in de maand.

<i>Jaar :</i>						<i>Dag v/d week :</i>							
<i>Controle</i>	<i>Maand</i>												
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Opmerking
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													

Elke maand dient de beheerder onderstaande controles uit te voeren;

1. Visuele controle en een lampentest uitvoeren op de brandmeldcentrale, de nevenpanelen en de brandweerpanelen.
2. Controle doormelding en ontvangst van een handbrandmelding, automatische melding en een storingsmelding. (i.o.m. meldkamer).

Elke 4 en 8 maanden na het onderhoud door de onderhouder dient de beheerder onderstaande controles uit te voeren;

3. Controle bereikbaarheid handbrandmelders en visuele controle werking van de handbrandmelders.
4. Controle vrije ruimte rond automatische melders en visuele controle werking van de automatische melders.
5. Controle verandering in ruimtegebruik, inrichting, ventilatie of bouwconstructie.
6. Controle of alarmorganisatie plan nog voldoet aan huidige situatie.
7. Controle of bedieningsvoorschriften, installatietekeningen , plattegronden blokschema's, programmeeroverzichten nog voldoen aan huidige situatie.
8. Controle meldfunctie alle meldgroepen
 - a. controle ontvangst van brandmeldingen op de centrale(s) worden en of de akoestische en optische indicatoren naar behoren functioneren.
 - b. afstelschakelaars van de akoestische signalering controleren op hun werking.
 - c. controle werking uitschakel functies van alle melder groepen met bijhorende signaleringen.
 - d. controle inschakelfuncties alle melder groepen.
9. Uitwendig reinigen van apparatuur & verzorging accu's.

Plan bij voorkeur een vaste dag in de maand.

<i>Jaar :</i>							<i>Dag v/d week :</i>						
<i>Controle</i>	<i>Maand</i>												
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Opmerking
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													

Elke maand dient de beheerder onderstaande controles uit te voeren;

1. Visuele controle en een lampentest uitvoeren op de brandmeldcentrale, de nevenpanelen en de brandweerpanelen.
2. Controle doormelding en ontvangst van een handbrandmelding, automatische melding en een storingsmelding. (i.o.m. meldkamer).

Elke 4 en 8 maanden na het onderhoud door de onderhouder dient de beheerder onderstaande controles uit te voeren;

3. Controle bereikbaarheid handbrandmelders en visuele controle werking van de handbrandmelders.
4. Controle vrije ruimte rond automatische melders en visuele controle werking van de automatische melders.
5. Controle verandering in ruimtegebruik, inrichting, ventilatie of bouwconstructie.
6. Controle of alarmorganisatie plan nog voldoet aan huidige situatie.
7. Controle of bedieningsvoorschriften, installatietekeningen , plattegronden blokschema's, programmeeroverzichten nog voldoen aan huidige situatie.
8. Controle meldfunctie alle meldgroepen
 - a. controle ontvangst van brandmeldingen op de centrale(s) worden en of de akoestische en optische indicatoren naar behoren functioneren.
 - b. afstelschakelaars van de akoestische signalering controleren op hun werking.
 - c. controle werking uitschakel functies van alle meldergruppen met bijhorende signaleringen.
 - d. controle inschakelfuncties alle melder groepen.
9. Uitwendig reinigen van apparatuur & verzorging accu's.